

Bijlage A2 Functioneel beproeven

§ (NEN 2654-1)	Omschrijving
6.3.2.3	Automatische melder kan in alarm gebracht worden

Voor onderstaande automatische melders wordt het meldercontroleapparaat genoemd om het betreffende type melder functioneel te beproeven.

Rookmelders

TSD100 Spuitbus
BRT005.3 Solo 330
BRT010 Testifier 1001
BRT013 Testifier 2001

Temperatuurmelders

BRT010 Testifier 1001
BRT013 Testifier 2001
BLS156 Heteluchtpistool

Multisensormelders (temperatuur/rook)

BRT010 Testifier 1001
BRT013 Testifier 2001

Multisensormelders (temperatuur/CO) en CO melders

BRT013 Testifier 2001

Lineaire rookmelder 'end to end' aparte zender en ontvanger

TSD112 Filter

Lineaire rookmelder 'reflective' met zender/ontvanger in één + reflector(en)

Niet reflecterende afdekplaat

Lineaire temperatuurmelder

BLS156 Heteluchtpistool

Aspiratiemelders

BAS258 Rookpen

Vlammenmelder

De UV/IR vlammenmelder kan getest worden middels een universele tester, betreft het een vlammenmelder in een intrinsiek veilig gebied overleg dan met uw leverancier.