

Bijlage A3 Functioneel beproeven

§ (NEN 2654-1)	Omschrijving
6.3.3	Automatische melder kan in alarm gebracht worden

Wanneer de nevenindicator onderdeel is van een volgschakeling zal de nevenindicator op de volgende wijze gecontroleerd worden:

- Bij een conventioneel systeem wordt één automatische melder in alarm gebracht om de werking om de nevenindicator te controleren. Bij een wijziging t.o.v. de oplevering worden alle aangesloten automatische melders getest welke de nevenindicator aansturen om de werking te controleren van de volgschakeling en nevenindicator.
- Bij een adresseerbaar systeem wordt één automatische melder in alarm gebracht om de werking om de nevenindicator te controleren. Bij een wijziging t.o.v. de oplevering worden de overige aansturingen visueel gecontroleerd in de software van de centrale.