

Bijlage A2 Functioneel beproeven	
§ (NEN 2654-1)	Omschrijving
6.3.2.3	Automatische melder kan in alarm gebracht worden
<p>Voor onderstaande automatische melders wordt het meldercontroleapparaat genoemd om het betreffende type melder functioneel te beproeven.</p> <p><i>Rookmelders</i></p> <p>TSD100 Spuitbus BRT005.3 Solo 330 BRT010 Testifier 1001 BRT013 Testifier 2001</p> <p><i>Temperatuurmelders</i></p> <p>BRT010 Testifier 1001 BRT013 Testifier 2001 BLS156 Heteluchtpistool</p> <p><i>Multisensormelders (temperatuur/rook)</i></p> <p>BRT010 Testifier 1001 BRT013 Testifier 2001</p> <p><i>Multisensormelders (temperatuur/CO) en CO melders</i></p> <p>BRT013 Testifier 2001</p> <p><i>Lineaire rookmelder 'end to end' aparte zender en ontvanger</i></p> <p>TSD112 Filter</p> <p><i>Lineaire rookmelder 'reflective' met zender/ontvanger in één + reflector(en)</i></p> <p>Niet reflecterende afdekplaat</p> <p><i>Lineaire temperatuurmelder</i></p> <p>BLS156 Heteluchtpistool</p> <p><i>Aspiratiemelders</i></p> <p>BAS258 Rookpen</p> <p><i>Vlammenmelder</i></p> <p>De UV/IR vlammenmelder kan getest worden middels een universele tester, betreft het een vlammenmelder in een intrinsiek veilig gebied overleg dan met uw leverancier.</p>	